

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13**PROCESSO CPL N.º 1937/13****REEDIÇÃO****LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA****Esclarecimento nº 01 da Reedição**

A **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - URBES**, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento para esclarecer alguns itens do Edital. Este documento está sendo enviado a todos os interessados que enviaram o Anexo I até o presente momento e está sendo postado no site www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo não contempla modificações no teor do referido Edital.

Neste sentido, e de acordo com o § 4º. do artigo 21 da Lei Federal nº. 8.666/93, os prazos estabelecidos no Edital ficam mantidos.

Pergunta:

1) Na especificação do Edital, na redação anterior, pedia que os módulos tivessem lentes Fresnel. Esta exigência não consta na nova redação.

A opção por lentes Fresnel é muito interessante, pois propicia excelente uniformidade de luminância (CD/m²) e não permite que os diodos (LED) sejam visíveis de nenhum ângulo externo ao módulo.

Perguntamos : Irão manter a exigência anterior de módulos com lentes Fresnel?

Resposta:

Na outra especificação não era exigido o tipo Fresnel, na verdade o texto era o seguinte “As lentes do tamanho de 200mm, deverão ser tipo Fresnel, incolores, transparentes, fabricadas em policarbonato com proteção UV, deverão ser intercambiáveis e montados de modo a suportar exposição à intempéries, insolação direta e mudanças bruscas de temperatura, maresias, sem que tais condições causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras degradações de qualidade por um período superior a cinco anos”, então poderia ser Fresnel ou incolor... Sendo assim esta exigência continua a mesma.

Pergunta:

2) Pg 44 - Métodos de Ensaio : O Edital não define em que momento deverá ser apresentado o relatório destes ensaios. Muitos órgãos tem solicitado a apresentação junto ao envelope de Proposta de Preços, pois permite que o pregoeiro identifique se o produto ofertado atende às especificações, evitando, como já ocorreu em outros Pregões Presenciais, onde os produtos ofertados pelos 3 classificados para o leilão, não estavam de acordo com as exigências, prejudicando o certame. Isto posto, perguntamos: O relatório destes ensaios deverá ser entregue junto a proposta de preços?

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

Resposta:

Os relatórios de ensaio deverão ser entregues junto com cada lote solicitado, pois os laboratórios lacram o lote, sendo assim não há necessidade de apresentar o(s) ensaio(s) junto com a proposta, pois o que nos interessa é que o(s) lote(s) solicitados estejam lacrados.

Pergunta:

3) Pg.44 – Meios de Conexão: Na nova redação foi incluído um novo parágrafo que diz: “Podendo ser preto e cor, ou seja,...” No parágrafo acima deste já define que os fios sejam nas combinações preto com vermelho, preto com amarelo e preto com verde, conforme a cor de cada módulo. Como solicitamos anteriormente que fosse aceito também as combinações com branco no fio neutro e na cor do módulo o fio de fase, acreditamos que a intenção do novo parágrafo seja de permitir também esta combinação, branco ou preto no fio neutro e o fio de fase na cor do módulo verde, vermelho ou amarelo.

Perguntamos: Está correto nosso entendimento?

Resposta:

Precisa ser identificado a cor, sendo assim não importa se preto e cor, branco e cor ou apenas cor e cor, uma vez que os leds serão na voltagem de 220V não será necessário identificar o neutro.

Sorocaba, 09 de outubro de 2013.

Cláudia Ap. Ferreira
Gerente de Licitações e Contratos